

Feu de Calvados à Domfront – 08/08/2016

Il est environ 16h32 lorsque les sapeurs-pompiers de l'Orne sont appelés pour un feu puis une explosion dans un bâtiment contenant plus de 150 000 litres de Calvados. Le feu est confirmé, il se propage rapidement et menace l'ensemble de cette cave de vieillissement de Calvados.

A l'arrivée des secours, ils constatent qu'un fût en bois de 2 000 litres a explosé, que l'alcool s'est enflammé et que le feu se propage aux autres tonneaux ainsi qu'à la toiture.

Grace à l'action rapide et efficace des premiers Sapeurs-Pompiers des centres de secours de Domfront, Lonlay et La Ferté Macé, le feu est éteint au moyen de deux lances dont une lance à mousse pour éteindre l'alcool en feu. Cela a permis de sauver le bâtiment contenant des milliers de litres de Calvados.

Face à la situation, le CODIS a engagé une vingtaine de véhicules du SDIS de l'Orne et aussi des véhicules des départements de la Mayenne, de la Manche et du Calvados.

